

【令和3年度】

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却施設]

・処分した一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第1号イ]

区分	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,703.60	4,837.12	4,775.60	4,793.59	5,302.65	4,875.04	
	花巻市 (t/月)	2,190.82	2,233.55	2,203.80	2,209.78	2,517.03	2,274.03	
	北上市 (t/月)	1,858.51	1,927.16	1,869.59	1,924.97	2,040.34	1,915.14	
	遠野市 (t/月)	541.70	555.21	596.24	544.42	619.61	579.43	
	西和賀町 (t/月)	112.57	121.20	105.97	114.42	125.67	106.44	
区分	(単位)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,616.20	4,874.45	4,429.18	4,167.92	3,519.11	4,447.07	55,341.53
	花巻市 (t/月)	2,156.16	2,349.42	2,053.27	1,988.90	1,640.68	2,081.65	25,899.09
	北上市 (t/月)	1,811.56	1,872.65	1,781.39	1,628.47	1,412.98	1,780.20	21,822.96
	遠野市 (t/月)	533.76	537.53	490.08	442.75	379.17	485.30	6,305.20
	西和賀町 (t/月)	114.72	114.85	104.44	107.80	86.28	99.92	1,314.28

・燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規4条の7第1号ロ]

(固形燃料を受入れる場合は別途記録すること)

測定項目及び測定位置	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却炉内ガス温度(℃)	1号炉	1,187	1,181	1,171	1,171	1,169	1,154	1,224	1,153	1,159	1,142	1,152	1,139
	2号炉	1,139	1,166	1,147	1,156	1,178	1,265	1,168	1,138	1,132	1,130	1,108	1,109
ボイラ出口ガス温度(℃)	1号炉	248	251	247	255	255	252	234	239	241	240	240	243
	2号炉	242	245	240	244	251	253	240	241	248	255	237	234
ろ過式集塵機入口ガス温度(℃)	1号炉	160	159	159	160	160	159	160	160	160	157	160	160
	2号炉	160	159	160	160	160	160	160	160	160	159	159	160
煙突入口CO濃度(ppm)	1号炉	7	7	6	7	6	7	7	8	8	6	6	6
	2号炉	7	7	8	7	6	8	7	7	6	6	8	6

*測定値は毎月の連続記録の平均値を記載(小数点以下切捨て)

*連続測定記録は岩手中部クリーンセンターで閲覧可能

・ばいじんの除去の実施状況[規4条の7第1号ハ]

項目	区分	ばいじんの除去を行った月日
冷却設備	1号炉	毎日
	2号炉	
排ガス処理設備	1号炉	連続
	2号炉	

・排ガスの分析結果(6月に1回以上又は1年に1回以上)[規4条の7第2号ニ]

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果							
採取位置				1号炉煙突							
採取した年月日				2021/5/19	2021/5/25	2021/7/12	2021/9/2	2021/11/11	2022/1/7	2022/3/17	
測定結果が得られた日				2021/5/27	2021/6/25	2021/7/30	2021/9/24	2021/11/29	2022/1/25	2022/3/29	
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上	0.0047						
	ばいじん	g/mN	0.08以下	年2回以上	<0.001		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
	硫酸化物	ppm	1100以下		<0.35		1.70	0.83	1.80	<0.36	0.60
	塩化水素	ppm	430以下		0.50		4.50	2.40	5.00	0.80	1.20
	窒素酸化物	ppm	250以下		85.00		47.00	76.00	53.00	50.00	48.00

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果							
採取位置				2号炉煙突							
採取した年月日				2021/5/20	2021/5/26	2021/7/14	2021/9/3	2021/11/12	2022/1/8	2022/3/18	
測定結果が得られた日				2021/5/27	2021/6/25	2021/7/30	2021/9/24	2021/11/29	2022/1/25	2022/3/29	
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上	0.006						
	ばいじん	g/mN	0.08以下	年2回以上	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硫酸化物	ppm	1100以下		0.75		1.40	0.86	1.00	<0.33	1.40
	塩化水素	ppm	430以下		5.90		3.50	1.90	4.80	1.10	6.00
	窒素酸化物	ppm	250以下		77.00		70.00	68.00	58.00	49.00	74.00