

【令和4年度】

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却施設]

・処分した一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第1号イ]

区分	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,612.06	4,928.87	4,606.92	4,624.13	5,422.77	4,850.11	
	花巻市 (t/月)	2,139.28	2,296.11	2,145.13	2,134.13	2,549.65	2,304.05	
	北上市 (t/月)	1,854.15	1,927.26	1,808.66	1,838.87	2,092.86	1,862.34	
	遠野市 (t/月)	503.55	585.92	548.70	536.68	655.43	572.13	
	西和賀町 (t/月)	115.08	119.58	104.43	114.45	124.83	111.59	
区分	(単位)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,693.31	4,512.26	4,273.98	4,197.41	3,487.98	4,485.91	54,695.71
	花巻市 (t/月)	2,202.03	2,117.31	1,987.55	1,985.69	1,613.37	2,080.20	25,554.50
	北上市 (t/月)	1,850.75	1,762.85	1,711.92	1,675.17	1,419.58	1,798.81	21,603.22
	遠野市 (t/月)	527.13	528.89	473.27	435.64	370.40	504.21	6,241.95
	西和賀町 (t/月)	113.40	103.21	101.24	100.91	84.63	102.69	1,296.04

・燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規4条の7第1号ロ]

(固形燃料を受入れる場合は別途記録すること)

測定項目及び測定位置	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却炉内ガス温度(℃)	1号炉	1,147	1,173	1,154	1,156	1,133	1,109	1,152	1,176	1,156	1,134	1,150	1,144
	2号炉	1,121	1,134	1,122	1,131	1,108	1,117	1,114	1,145	1,120	1,074	1,097	1,129
ボイラ出口ガス温度(℃)	1号炉	238	236	235	241	242	236	240	244	232	240	248	251
	2号炉	235	237	238	243	221	207	222	242	249	251	221	233
ろ過式集塵機入口ガス温度(℃)	1号炉	160	160	159	160	160	159	160	159	159	160	160	160
	2号炉	160	160	159	160	160	160	159	159	160	160	159	160
煙突入口CO濃度(ppm)	1号炉	6	6	6	5	5	6	6	6	7	5	6	7
	2号炉	8	7	7	7	6	7	6	6	5	4	8	6

\*測定値は毎月の連続記録の平均値を記載(小数点以下切捨て)

\*連続測定記録は岩手中部クリーンセンターで閲覧可能

・ばいじんの除去の実施状況[規4条の7第1号ハ]

項目	区分	ばいじんの除去を行った月日
冷却設備	1号炉	毎日
	2号炉	
排ガス処理設備	1号炉	連続
	2号炉	

・排ガスの分析結果(6月に1回以上又は1年に1回以上)[規4条の7第2号ニ]

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果							
採取位置				1号炉煙突							
採取した年月日				2022/5/11	2022/5/11	2022/7/11	2022/9/1	2022/11/10	2023/1/11	2023/3/14	
測定結果が得られた日				2022/5/26	2022/6/9	2022/7/25	2022/9/22	2022/11/25	2023/1/26	2023/3/29	
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上	0.00025						
	ばいじん	g/mN	0.08以下	年2回以上	0.001		0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001
	硫酸化物	ppm	1100以下		1.20		0.66	0.50	1.70	0.46	1.70
	塩化水素	ppm	430以下		4.20		1.80	1.40	3.50	3.10	6.40
	窒素酸化物	ppm	250以下		76.00		50.00	47.00	81.00	49.00	65.00

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果							
採取位置				2号炉煙突							
採取した年月日				2022/5/12	2022/5/12	2022/7/12	2022/9/2	2022/11/11	2023/1/12	2023/3/15	
測定結果が得られた日				2022/5/26	2022/6/9	2022/7/25	2022/9/22	2022/11/25	2023/1/26	2023/3/29	
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上	0.0035						
	ばいじん	g/mN	0.08以下	年2回以上	0.001		0.002	0.003	<0.001	0.001	0.001
	硫酸化物	ppm	1100以下		4.40		1.10	1.00	0.86	0.76	2.40
	塩化水素	ppm	430以下		8.30		2.50	1.90	3.20	2.40	2.90
	窒素酸化物	ppm	250以下		67.00		53.00	47.00	62.00	61.00	51.00