

【令和6年度】

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却施設]

・処分した一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第1号イ]

区分	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,746.09	4,673.02	4,222.57	4,729.10	4,869.06	4,466.61	
	花巻市 (t/月)	2,221.37	2,184.56	1,966.89	2,210.83	2,280.71	2,132.77	
	北上市 (t/月)	1,855.95	1,811.01	1,662.42	1,863.53	1,894.06	1,728.90	
	遠野市 (t/月)	562.13	572.58	487.55	547.14	570.94	504.73	
	西和賀町 (t/月)	106.64	104.87	105.71	107.60	123.35	100.21	
区分	(単位)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,638.05	4,314.78	4,182.47	3,991.62	3,326.19	4,035.98	52,195.54
	花巻市 (t/月)	2,182.19	2,036.29	1,968.62	1,856.50	1,548.59	1,880.17	24,469.49
	北上市 (t/月)	1,821.68	1,697.64	1,667.93	1,623.86	1,349.86	1,635.08	20,611.92
	遠野市 (t/月)	530.05	474.53	456.54	408.77	350.46	426.14	5,891.56
	西和賀町 (t/月)	104.13	106.32	89.38	102.49	77.28	94.59	1,222.57

・燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規4条の7第1号ロ]

(固形燃料を受入れる場合は別途記録すること)

測定項目及び測定位置	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却炉内ガス温度(℃)	1号炉	1,153	1,136	1,148	1,136	1,080	1,119	1,141	1,139	1,130	1,122	1,127	1,129
	2号炉	1,140	1,134	1,128	1,103	1,095	1,134	1,137	1,118	1,157	1,138	1,107	1,151
ボイラ出口ガス温度(℃)	1号炉	218	221	217	223	227	225	219	224	219	221	228	225
	2号炉	214	217	217	221	221	219	216	216	222	226	210	217
ろ過式集塵機入口ガス温度(℃)	1号炉	160	160	159	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	2号炉	160	160	159	160	160	160	159	161	157	160	160	160
煙突入口CO濃度(ppm)	1号炉	6	7	6	7	6	6	6	6	5	3	4	4
	2号炉	7	7	7	7	6	9	8	8	7	7	8	8

※測定値は毎月の連続記録の平均値を記載(小数点以下切捨て)

※連続測定記録は岩手中部クリーンセンターで閲覧可能

・ばいじんの除去の実施状況[規4条の7第1号ハ]

項目	区分	ばいじんの除去を行った月日
冷却設備	1号炉	毎日
	2号炉	
排ガス処理設備	1号炉	連続
	2号炉	

・排ガスの分析結果(6月に1回以上又は1年に1回以上)[規4条の7第2号ニ]

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果							
採取位置				1号炉煙突							
採取した年月日				2024/5/8	2024/5/8	2024/7/8	2024/9/3	2024/11/5	2025/1/7	2025/3/4	
測定結果が得られた日				2024/5/30	2024/6/5	2024/7/26	2024/9/27	2024/11/26	2025/1/27	2025/3/21	
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上	0.0027						
	ばいじん	g/m ³ N	0.08以下	年2回以上	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.001	
	硫黄酸化物	ppm	1100以下		0.39	0.80	0.46	<0.41	<0.41	0.69	
	塩化水素	ppm	430以下		3.10	2.50	2.10	0.43	0.39	3.60	
	窒素酸化物	ppm	250以下		80.00	58.00	63.00	69.00	63.00	67.00	

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果							
採取位置				2号炉煙突							
採取した年月日				2024/5/9	2024/5/9	2024/7/9	2024/9/4	2024/11/6	2025/1/8	2025/3/5	
測定結果が得られた日				2024/5/30	2024/6/5	2024/7/26	2024/9/27	2024/11/26	2025/1/27	2025/3/21	
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上	0.0068						
	ばいじん	g/m ³ N	0.08以下	年2回以上	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	硫黄酸化物	ppm	1100以下		2.60	0.43	0.61	4.30	<0.41	0.62	
	塩化水素	ppm	430以下		8.40	0.77	0.98	2.60	2.60	0.85	
	窒素酸化物	ppm	250以下		68.00	70.00	57.00	89.00	58.00	78.00	