

【令和7年度】

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却施設]

・処分した一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第1号イ]

区分	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,326.03	4,538.78	4,429.95	4,564.17	4,574.24	4,640.71	
	花巻市 (t/月)	1,963.59	2,121.25	2,094.68	2,138.87	2,127.69	2,202.56	
	北上市 (t/月)	1,778.34	1,824.66	1,762.60	1,810.93	1,821.97	1,811.86	
	遠野市 (t/月)	485.41	484.03	469.82	513.07	510.60	520.35	
	西和賀町 (t/月)	98.69	108.84	102.85	101.30	113.98	105.94	
区分	(単位)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,461.87	4,068.81	4,393.66	3,791.95	3,415.31		47,205.48
	花巻市 (t/月)	2,098.49	1,932.48	2,070.06	1,762.36	1,581.80		22,093.83
	北上市 (t/月)	1,764.63	1,613.44	1,764.88	1,547.46	1,389.99		18,890.76
	遠野市 (t/月)	497.73	426.01	466.34	375.78	349.51		5,098.65
	西和賀町 (t/月)	101.02	96.88	92.38	106.35	94.01		1,122.24

・燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規4条の7第1号ロ]

(固形燃料を受入れる場合は別途記録すること)

測定項目及び測定位置	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却炉内ガス温度(℃)	1号炉	1,152	1,154	1,150	1,141	1,137	1,153	1,166	1,163	1,134	1,157	1,165	
	2号炉	1,169	1,156	1,123	1,010	1,128	1,124	1,134	1,160	1,169	1,153	1,115	
ボイラ出口ガス温度(℃)	1号炉	224	226	218	227	228	229	226	228	219	225	229	
	2号炉	219	222	216	219	221	224	216	223	225	220	216	
ろ過式集塵機入口ガス温度(℃)	1号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	2号炉	160	160	159	160	160	160	160	160	160	160	160	
煙突入口CO濃度(ppm)	1号炉	4	5	6	6	4	5	5	6	5	4	5	
	2号炉	9	9	8	6	5	6	6	7	8	7	5	

※測定値は毎月の連続記録の平均値を記載(小数点以下切捨て)

※連続測定記録は岩手中部クリーンセンターで閲覧可能

・ばいじんの除去の実施状況[規4条の7第1号ハ]

項目	区分	ばいじんの除去を行った月日
冷却設備	1号炉	毎日
	2号炉	
排ガス処理設備	1号炉	連続
	2号炉	

・排ガスの分析結果(6月に1回以上又は1年に1回以上)[規4条の7第2号ニ]

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果						
採取位置				1号炉煙突						
採取した年月日				2025/5/8	2025/5/8	2025/7/2	2025/9/4	2025/11/5	2026/1/8	
測定結果が得られた日				2025/5/27	2025/6/25	2025/7/29	2025/9/29	2025/11/25	2026/1/28	
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上	0.0057					
	ばいじん	g/m ³ N	0.08以下	年2回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	
	硫黄酸化物	ppm	1100以下		0.42	0.43	<0.45	0.50	0.54	
	塩化水素	ppm	430以下		3.80	3.10	0.37	3.60	1.40	
	窒素酸化物	ppm	250以下		82.00	71.00	68.00	69.00	57.00	

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果						
採取位置				2号炉煙突						
採取した年月日				2025/5/9	2025/5/9	2025/7/3	2025/9/5	2025/11/6	2026/1/9	
測定結果が得られた日				2025/5/27	2025/6/25	2025/7/29	2025/9/29	2025/11/25	2026/1/28	
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上	0.0059					
	ばいじん	g/m ³ N	0.08以下	年2回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	
	硫黄酸化物	ppm	1100以下		1.80	3.20	<0.47	0.46	<0.40	
	塩化水素	ppm	430以下		4.20	15.00	0.67	1.60	0.93	
	窒素酸化物	ppm	250以下		75.00	89.00	70.00	73.00	71.00	