

様式第 1 号

入札説明書等に関する質問書及び回答書（第 2 回）

令和 5 年 7 月 27 日

「広域不燃ごみ処理施設整備・運営事業」の入札説明書等に関する質問について、以下に回答します。

9 リスク管理方針書に対する質問

No.	頁	リスクNo.	項	号	項目名	質問の内容	回 答
1	7	No. 58, 59			施設破損リスク	事業者が搬入禁止物の除去等について善管注意義務を果たしていた上で、火災による運転停止が発生した場合は、事業者の責ではなく運転停止型減額措置は適用されないと考えて宜しいでしょうか。	事業者により善管注意義務を果たしていることが証明され、本組合がそれを確認できた場合は、お見込みのとおりです。